Pallas®
Cartouches

professional use
beverages



ROUGE

Préfiltration dans les systèmes du traitement de l'eau

La cartouche Pallas Plus ROUGE réduit la turbidité ainsi que les particules en suspension avec un indice de filtration de 5 µm. Il s'agit d'une cartouche à raccord rapide en polypropylène extrudé. C'est la première étape essentielle pour disposer d'eau potable propre.

+ Stoppe la saleté et le sable
+ Réduit la turbidité de l'eau
+ Efficace par elle-même ou en tant que prétraitement

MADE IN ITALY
MOCA

Cartouches

Référence	Config.	Nom	Prix
1762010004	PWG-SMALL	Cartouche à sédiments ROUGE - Small	
1762010004	PWG-MEDIUM	Cartouche à sédiments ROUGE - Medium	
1762010004	PWG-LARGE	Cartouche à sédiments ROUGE - Large	

Caractéristiques générales

Cartouche jetable à connexion rapide, filtration avec polypropylène extrudé selon la technologie « MELT BLOWN » (fusion-soufflage), filtration à 5 microns. Cartouche destinée à l'élimination des sédiments et à la clarification de l'eau potable par la suppression de la turbidité et des particules.

Matériaux

- Cartouche : polypropylène
- Filtration : polypropylène extrudé selon la technologie « MELT BLOWN » (fusion-soufflage) : microfibres de polypropylène thermosoudées sans lubrifiants ni additifs antistatiques ; aucune migration de microfibres dans l'eau, largement compatible avec la plupart des solutions chimiques courantes ; structure multicouche à haute capacité de rétention d'eau et grande efficacité de filtration ; la haute capacité de rétention d'eau prolonge la durée de vie de la cartouche.



Tête

Standard

Installation

À la verticale ou à l'horizontale, selon les besoins.
Fermeture à baïonnette pour les têtes de cartouches

Utilisation

Système de préfiltration pour le traitement de l'eau potable ; préfiltration pour systèmes techniques de traitement de l'eau ; son utilisation n'est pas autorisée si la qualité de l'eau n'a pas été analysée ou ne fait pas l'objet d'un contrôle microbiologique ; son utilisation est autorisée si l'eau est déclarée potable.

Remplacement

Il est recommandé de remplacer la cartouche à la fin de sa plage nominale, ou si le débit de sortie est trop lent. Cependant, la cartouche doit être remplacée dans les 365 jours suivant son installation. Avant de retirer la cartouche, fermez la vanne d'arrivée d'eau en amont et éliminez la pression du circuit en ouvrant le robinet. Pour activer la cartouche reminéralisante correctement, ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et laissez couler l'eau environ 5 minutes avant de vous en servir pour des usages potables.

Inactivité

En cas de courte période d'inactivité, la cartouche doit être rincée. En cas d'inactivité prolongée, il est possible de désinfecter le système.

Environnement

Pour la production de filtres à cartouches Pallas Plus, l'impact environnemental est proche de 0. Tous les filtres à cartouches Pallas Plus sont exempts de BPA.

* Éliminer la cartouche vide conformément à la décision 2014/955/UE Décision (EWC 15 02 03).

Dimensions



SMALL Ø 87,4 mm I h 270 mm

MEDIUM Ø 87,4 mm I h 385 mm

LARGE Ø 87,4 mm I h 530 mm

Lorsque vous installez et remplacez le filtre, tenez compte de l'espace nécessaire pour retirer la cartouche.

Spécifications techniques

SMALL débit : 3 l/min*
capacité : jusqu'à l'encrassement* *

MEDIUM débit : 5 l/min*
capacité : jusqu'à l'encrassement* *

LARGE débit : 7 l/min*
capacité : jusqu'à l'encrassement* *

* Les capacités peuvent varier en fonction de l'eau entrante et des débits.
* * Max Dp 2,5 bar.

Paramètres

SMALL	MEDIUM	LARGE
jusqu'à l'encrassement max Δp 2,5 bar (En fonction de la qualité de l'eau entrante.)	jusqu'à l'encrassement max Δp 2,5 bar (En fonction de la qualité de l'eau entrante.)	jusqu'à l'encrassement max Δp 2,5 bar (En fonction de la qualité de l'eau entrante.)

