



ROCK

Reminéralisation de l'eau potable

La cartouche Pallas Plus ROCK reminéralise l'eau. Elle peut être utilisée dans de nombreuses applications alimentaires (par exemple pour la préparation de boissons) et comme post-filtre dans les systèmes d'osmose inverse. La PWG ROCK augmente le pH de l'eau, la ramenant dans la plage de base.

- + Action de reminéralisation
- + Ramène le pH à un niveau basique



Cartouches

Référence	Config.	Nom	Prix
1762010010	PWG-SMALL	Cartouches ROCK reminéralisation - Small	
1762010010	PWG-MEDIUM	Cartouches ROCK reminéralisation - Medium	
1762010010	PWG-LARGE	Cartouches ROCK reminéralisation - Large	

Caractéristiques générales

Cartouche jetable à connexion rapide dédiée à la reminéralisation de l'eau de faible salinité produite par exemple par un système d'osmose inverse. La formulation spéciale du milieu permet la reminéralisation en maintenant le pH dans les limites établies par le Décret législatif italien 31/2001. Cartouche conforme au DM25/12 italien concernant le DM174/2004 italien et le D.Lgs.31/2001 italien.

Matériaux

- Cartouche : polypropylène
- Filtration : filtration à travers des milieux reminéralisants, certification Kiwa.

Tête

Dans tous les cas, utilisez la tête de type R sans régulateur de débit.

Installation

Standard

Utilisation

Secteur domestique et industriel du post-traitement des systèmes d'osmose, secteur des machines pour la production de café, secteur des équipements pour la préparation de boissons ou similaires.

Remplacement

Il est recommandé de remplacer la cartouche à la fin de sa plage nominale, ou si le débit de sortie est trop lent. Cependant, la cartouche doit être remplacée dans les 365 jours suivant son installation. Avant de retirer la cartouche reminéralisante, fermez la vanne d'arrivée d'eau en amont et éliminez la pression du circuit en ouvrant le robinet. Pour activer la cartouche reminéralisante correctement, ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et laissez couler l'eau environ 5 minutes avant de vous en servir pour des usages potables.

Inactivité

En cas de courte période d'inactivité, un rinçage de la cartouche est toujours nécessaire. Il est conseillé d'alimenter en eau pendant au moins 1 à 2 minutes au maximum avant la nouvelle utilisation.

Environnement

Pour la production de filtres à cartouches Pallas Plus, l'impact environnemental est proche de 0. Tous les filtres à cartouches Pallas Plus sont exempts de BPA.

* Éliminer la cartouche vide conformément à la décision 2014/955/UE Décision (EWC 15 02 03).



4°C - 30°C

2 - 6 bar

Dimensions

SMALL Ø 87,4 mm l h 270 mm

MEDIUM Ø 87,4 mm l h 385 mm

LARGE Ø 87,4 mm l h 530 mm

Lorsque vous installez et remplacez le filtre, tenez compte de l'espace nécessaire pour retirer la cartouche.



Spécifications techniques

SMALL débit : 2 l/min*
capacité : 10.000 l*

MEDIUM débit : 3,7 l/min*
capacité : 16.000 l*

LARGE débit : 5 l/min*
capacité : 25.000 l*

* Les capacités peuvent varier en fonction de l'eau entrante et des débits.

Paramètres

CONDUCTIVITÉ (µS)		pH	
ENTRÉE	SORTIE	ENTRÉE	SORTIE
20	90	6,5	9

