

ARGENT

Microfiltration - élimination du goût et de l'odeur

La cartouche Pallas Plus ARGENT élimine les mauvaises odeurs et les mauvais goûts, réduit le chlore et a un indice de filtration de 0,5 µm. La cartouche est produite à l'aide de la technologie Bloc de carbone enrichie d'ions d'ARGENT pour conférer une caractéristique bactériostatique au filtre. Elle est conforme au décret ministériel italien 25/2012.



- + Élimine les odeurs et les mauvais goûts
- + Réduit le chlore
- + Garantit une action bactériostatique
- + Réduit la présence de macromolécules organiques



Cartouches

Référence	Config.	Nom	Prix
1762010002	PWG-SMALL	Cartouche bloc de carbone ARGENT - Small	
1762010002	PWG-MEDIUM	Cartouche bloc de carbone ARGENT - Medium	
1762010002	PWG-LARGE	Cartouche bloc de carbone ARGENT - Large	

Caractéristiques générales

Cartouche jetable à connexion rapide avec technologie à ions d'ARGENT ; filtration à 0,5 microns. Filtre à charbon actif pour la déchloration et la clarification de l'eau potable. La filtration réduit la teneur en chlore et en composants organiques, tout en éliminant les goûts et odeurs désagréables de l'eau. Les ions d'ARGENT assurent l'action antibactérienne en aval du système de traitement. Certifiées par le TIFQ LAB, les cartouches Pallas Plus ARGENT sont conformes aux normes de qualité

strictes de la législation italienne concernant les systèmes de traitement d'eau potable.

Matériaux

- Cartouche : polypropylène
- Filtration : technologie du charbon actif : cartouches Pallas Plus extrudées Bloc de carbone.

Tête

Standard



Installation

À la verticale ou à l'horizontale, selon les besoins, avec clip de fixation. Fermeture à baïonnette pour les têtes de cartouches Pallas Plus. Avant de retirer la cartouche, fermez la vanne d'arrivée d'eau et lâchez la pression du circuit en ouvrant un robinet en aval. Faites tourner la cartouche vide à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, puis détachez la cartouche de la tête. Insérez la nouvelle cartouche, après avoir enlevé le bouchon de protection, et faites-la tourner à 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et un robinet, et laissez couler l'eau pendant 5 minutes pour activer la nouvelle cartouche. En cas de courte période d'inactivité, laissez couler l'eau avant de la consommer. En cas d'inactivité prolongée, désinfectez le système.

Utilisation

Filtration pour systèmes domestiques de traitement de l'eau potable.

Remplacement

Il est recommandé de remplacer la cartouche à la fin de sa plage nominale, ou si le débit de sortie est trop lent. Cependant, la cartouche doit être remplacée dans les 365 jours suivant son installation. Avant de retirer la cartouche, fermez la vanne d'arrivée d'eau en amont et éliminez la pression du circuit en ouvrant le robinet. Pour activer la cartouche reminéralisante correctement, ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et laissez couler l'eau environ 5 minutes avant de vous en servir pour des usages potables.

Inactivité

En cas de courte période d'inactivité, la cartouche doit être rincée. En cas d'inactivité prolongée, il est possible de désinfecter le système.

Environnement


Pour la production de filtres à cartouches Pallas Plus, l'impact environnemental est proche de 0. Tous les filtres à cartouches Pallas Plus sont exempts de BPA.

* Éliminer la cartouche vide conformément à la décision 2014/955/UE Décision (EWC 15 02 03).

Dimensions

SMALL	Ø 87,4 mm l h 270 mm
MEDIUM	Ø 87,4 mm l h 385 mm
LARGE	Ø 87,4 mm l h 530 mm

Lorsque vous installez et remplacez le filtre, tenez compte de l'espace nécessaire pour retirer la cartouche.



Spécifications techniques

SMALL	débit : 3 l/min* capacité : 15,000 l*
MEDIUM	débit : 5 l/min* capacité : 24,000 l*
LARGE	débit : 7 l/min* capacité : 45,000 l*

* Les capacités peuvent varier en fonction de l'eau entrante et des débits.
* Les fibres creuses de l'ultrafiltration Or sont sensibles à l'encrassement lorsqu'elles sont utilisées avec une moins bonne qualité d'eau entrante et dans de vieilles canalisations.

Paramètres

PARAMÈTRE	DIRECTIVE EUROPÉENNE 98/83	QUALITÉ DE L'EAU TESTÉE	QUALITÉ DE L'EAU TRAITÉE	REMARQUE
Fer (mg/l)	0,20	≥ 0,15 et ≤ 0,17	≥ 0,0003 et ≤ 0,005	
pH	≥ 6,5 et ≤ 9,5	≥ 8,2 et ≤ 8,3	*S ≥ 8,2 et ≤ 8,3 mg/l * M ≥ 8,9 et ≤ 8,2 mg/l	
Sulfate	≤ 250 mg/l	≥ 29,1 et ≤ 30,6 mg/l	*S ≥ 23,9 et ≤ 28,1 mg/l *M ≥ 17,3 et ≤ 21,1 mg/l	
Prolifération des bactéries 22 °C - 37 °C	Aucun changement anormal	Aucun changement anormal	Aucun changement anormal	Vérifier après 60 jours d'inactivité
Chlore actif	0,20 mg/l *M 2 mg/l (Indic. NSF 42)	≥ 0,09 e ≤ 0,12	≥ 0,02 e ≤ 0,04	Réduction de 85 %
Aluminium (mg/l)	0,20	≥ 0 006 et ≤ 0 012	≥ 0,0004 et ≤ 0,002	
Conductivité - 2°C	2500 µScm	≥ 276 et ≤ 328	≥ 272 et ≤ 335	
Dureté	15 - 50 °F	≥ 15,3 et ≤ 15,9°F	≥ 13,5 et ≤ 16,3°F	

