



STEROWNIK SYSTEMU



Możesz dokonać wyboru!

Przepływ stopniowy... Naprzemienny... Losowy... Seryjny...

- Sterownik systemu obsługuje 2-8 urządzeń w 1 lub 2 niezależnych systemach lub działa tylko jako monitor wody
- Monochromatyczny wyświetlacz graficzny z niebieskim podświetleniem na panelu przednim wskazujący godzinę, dzień tygodnia, dni pozostałe do następnej regeneracji, bieżące natężenie przepływu w systemie i całkowitą objętość zużytą przez system (sumator)
- Można go używać z zaworami sterującymi Clack WS1, WS1.25, WS1.5 lub WS2
- Dwa złącza wejściowe, których można używać do mierników lub innych wejść pomocniczych
- Wbudowane złącze Ethernet do zdalnego monitorowania wydajności systemu w czasie rzeczywistym
- Obsługa komunikacji Modbus TCP/IP
- Arkusz diagnostyczny systemu i arkusz z informacjami o programowaniu można przesyłać do standardowej pamięci USB
- Dwa wyjścia przekaźnikowe SPDT (Single Pole Double Throw – pojedynczy przełącznik z dwoma stykami) z bezpiecznikami
- Pojedynczy sygnał wyjściowy miernika oparty na zapotrzebowaniu
- Podtrzymanie za pomocą pastylkowej baterii litowej z łatwo dostępną pokrywą
- LED-owe wskaźniki stanu na panelu przednim dla trybu online, czuwania, regeneracji i pozycji jednostki wiodącej
- Opcje językowe obejmują: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, holenderski i polski

Clack®

Sterownik systemu

TEMPERATURY ROBOCZE

Minimalna/maksymalna 40–110°F (4°–43° C)

WYMIARY I MASA

Pudełko transportowe 15,5" dł. x 12,25" szer. x 6,5" wys.
Masa wysyłkowa 8,5 lb

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

	USA	Międzynarodowe
Numer katalogowy	V3030.....	V3030-01
Napięcie zasilania ($\pm 10\%$ wartości nominalnej).....	100/120 VAC.....	200/240 VAC
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz.....	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe (nominalne).....	15 VDC	15 VDC
Prąd wyjściowy (maks. na zawór).....	0,5 A.....	0,5 A

ZASTOSOWANIA DO ZBIORNIKÓW

Obsługa 2–8 urządzeń
Zmiękcacz wody..... średnica 6"–48"
Filtr wody (1)..... średnica 6"–36"

WYMAGANE PRZEWODY

PRZEWODY ZASILANIA

V4276-15..... przewód zasilania 15'
V4276-36..... przewód zasilania 36'

PRZEWODY KOM

V3474 przewód kom 8'
V3475-12 przewód kom 12'
V3475-24 przewód kom 24'
V3475-36 przewód kom 36'

1. Rozmiar zbiornika filtra obliczony przy wydatku płukania wstecznego 10 gpm na stopę kwadratową powierzchni złoża

Rodzaje systemów	Przepływ stopniowy	Naprzemienny	Losowy	Szeregowy
Definicja	Włącza i wyłącza (tryb czuwania) zawory w zależności od zapotrzebowania na przepływ. Obraca zawór wiodący podczas regeneracji wiodącego.	Zawsze jeden zawór jest wyłączony (w trybie gotowości) i regeneruje jeden zawór na raz.	Wszystkie zawory działają i regeneruje jeden zawór na raz w dowolnej kolejności.	Wszystkie zawory działają i regeneruje wiodący, a następnie jeden zawór po drugim.
Zastosowania	Zmiękcacz i filtr	Zmiękcacz i filtr	Zmiękcacz i filtr	Tylko filtr
Zawory	WS1, WS1.25, WS1.5P, WS1.5, WS2, WS2QC	WS1, WS1.25, WS1.5P, WS1.5, WS2, WS2QC	WS1, WS1.25, WS1.5P, WS1.5, WS2, WS2QC	WS1, WS1.25, WS1.5P, WS1.5, WS2, WS2QC
Wielkość systemu	2–8 zaworów	2–8 zaworów	2–8 zaworów	2–8 zaworów
Mierniki	Każdy zawór	Każdy zawór	Każdy zawór	Każdy zawór